


N°2 ODS 28 (Øi 28.2)

N°2 ODS 16(Øi 16.2)



SOÓS ÉS TÁRSA Zrt.
1143 Bp., Kövirózsa t. 5.
Bank: 10402283-88526550-89021003
Adószám: 12290693-2-42

ATTACCHI SALDOBRSATI 97 $\frac{z3}{\ominus}$

MARCHIO CAT. I

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA colore NERO
RAL 9005 POLV. LIQ.

		LEGNAGO VERONA-Italy I-37048		
Tipo 06/S-S-31-ODS 28/16				
Fabbricazione- Nr.				
Anno di fabbr.				
Gruppo Fluidi	2	/	Escluso	/
Categoria	I	/	Volume V:L	4.6
Temperatura TS-°C	-10	120	-50	120
Pres.max.consentita PS-bar:	31		23	
Pres. di collaudo PT-bar:	44.33			

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': 404.0403.A

2	1	IM	SOSTITUISCE	MATERIALE	PESO	
			SOSTITUITO	PED-97/23/CE		
ELIMINATO 1/4" NPT + TAPPO "OT"	Venturini	FIRMA	Data	Disegnato	Controlato	
			27/02/2013	Venturini	Cattivelli	
07/03/2013	DATA	MODIFICHE	Firme	VENTURINI	CATTIVELLI	
			 S.p.A. COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO S.PIETRO DI LEGNAGO (VR) TEL. ++39 0442 629006 FAX. ++39 0442 629091 www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it		TIPO SEPAR./SCAMB. DI LIQUIDO A NORME PED - (CE) MODELLO Ø140X377 CODICE 100.0533.P	SCALA 1:1 PROIEZIONE FOGLIO 1/2