



SOÓS ÉS TÁRSA ZRT.
 1163 Bp., Győrújsza u. 5.
 Bank: 10402283-50326350-89521003
 Adószám: 12290693-2-42

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS
 A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA	colore <u>NERO</u>
RAL <u>9005</u>	POLV. <input checked="" type="checkbox"/> LIQ. <input type="checkbox"/>
 LEGNAGO VERONA - Italy I-37048 CE 0036	
Tipo <u>09/S-S-31-ODS 42/22</u>	
Fabbricazione - Nr. _____	
Anno di fabbr. _____	
Gruppo Fluidi <u>2</u> / Escluso <u>/</u>	
Categoria <u>II</u> / Volume V:L <u>10</u>	
Temperatura TS-°C <u>-10</u> <u>120</u> <u>-50</u> <u>120</u>	
Pres. max. consentita PS-bar: <u>31</u> <u>23</u>	
Pres. di collaudo PT-bar: <u>44.33</u>	

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':				404.0406.A			
2	1	IM	SOSTITUISCE		MATERIALE	PESO	
ELIMINATO 1/4" NPT + TAPPO "OT"			SOSTITUITO		PED-97/23/CE		
Venturini			Data	Disegnato	Controllato	Approvato	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5
07/03/2013			27/02/2013	Venturini	Cattivelli	Vignoli	SCALA 1:1
FIRMA			Firme	VENTURINI	CATTIVELLI	VIGNOLI	PROIEZIONE 
DATA			MODIFICHE		TIPO SEPAR./SCAMB. DI LIQUIDO A NORME PED - (CE)		
			 COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO S.PIETRO DI LEGNAGO (VR) TEL. ++39 0442 629006 FAX. ++39 0442 629091 www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it		MODELLO Ø200X447		
					CODICE 100.0535.P		
					FOGLIO 1/2		