

TIF9030 Kisméretű hűtőközeg mérleg

FIGYELEM: ÜGYELJEN ARRRA, HOGY A PALACK NE ÉRINTKEZZEN A MÉRLEG BURKOLATÁVAL VAGY KEZELŐSZERVEIVEL, VALAMINT HOGY SEMMI NE ÉRINTKEZZEN A MÉRLEGLAPPAL, MIVEL EZ HATÁSSAL LEHET A MÉRÉSI EREDMÉNYRE.

BEÁLLÍTÁS

1. A készüléket stabil, vízszintes felületen állítsa fel.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg az „ON/OFF” főkapcsolót.
3. A kívánt mértékegységet a „UNITS” gomb segítségével állíthatja be.

Három lehetséges beállítás közül választhat:

Lb/oz (0 Lb 0 oz)

Tört fontérték (0,00 Lb)

Kilogramm (0,00 kg)

HASZNÁLAT

1. A hűtőközeg palackot helyezze óvatosan a mérleglap közepére.
2. Tömlő segítségével csatlakoztassa a palackot a töltőcsomokra, ha tölteni, vagy a fejtendő készülékre, ha lefejtési kívánja a hűtőközeget.
3. Nyissa ki a hűtőközeg tartály szelepet, hogy a levegő eltávozzon a tömlőkből.
4. A kijelzett érték lenullázásához nyomja meg a „ZERO” gombot.
5. Nyissa ki a töltőcsomokot (töltőcsomokokat), vagy kacsolja be a lefejtő készüléket, ily módon megindítva a hűtőközeg áramlását. A kijelzőn megjelenik (töltés esetén) a távozó, illetve (lefejtés esetén) az érkező hűtőközeg mennyisége. A súlycsökkenést mínuszjel (-) mutatja.
6. Figyelje a kijelzett értéket. A kívánt töltési mennyiség vagy a legnagyobb megengedett érték elérését követően zárja el a hengerszelepet, illetve a töltőcsomok szelepet és/vagy zárja le a lefejtő készüléket.
7. A művelet végrehajtását követően kapcsolja ki a készüléket az „ON/OFF” főkapcsoló újbóli megnyomásával. Zárja el a palackszelepet, majd távolítsa el és tegye el a használt tömlő(ke)t.

SÚLYMÉRÉS

1. A készülék kizárólag súlymérésre használható.
2. Végezze el a Beállítás fejezet 1-3. pontjában leírt lépéseket.
3. A kijelzett érték lenullázásához nyomja meg a „ZERO” gombot.
4. A megmérni kívánt tárgyat (pl. hűtőközeg palackot) helyezze óvatosan a mérleglap közepére.
5. A kijelzőn a mért tárgy bruttó súlya jelenik meg.
6. A mérést követően kapcsolja ki a készüléket.

Ez a funkció különösen lefejtés esetén hasznos.

A palackban lévő hűtőközeg mennyiség kiszámításához vonja ki (a palackon feltüntetett) „üres súly” értéket a kijelzett súlyértékből, ily módon számítva ki a palackban található hűtőközeg súlyát.

TÚLTERHELÉSRE VONATKOZÓ KIJELZÉS

Amennyiben a mérleglapra helyezett tárgy bruttó összsúlya a megadott mérési tartományon kívül esik, úgy egy 1-es számjegy jelenik meg a kijelző bal oldalán.

ELEMENK BEHELYEZÉSE

Az ELEM cseréjének szükségességét a vonatkozó ikon felvillanása jelzi.

A kijelzőn megjelenő „>o<” kijelzés arra hívja fel a figyelmet, hogy az elem töltöttségi szintje nem elégséges a művelet végrehajtásához.

A művelet folytatásához cserélje ki az elemet.

1. Az elem eltávolításához vegye le a doboz hátoldalán elhelyezett elem fedelet.
2. Távolítsa el a csatlakozóból a használt elemet.
3. Csatlakoztasson új 9 V-os alkáli elemet.
4. Helyezze vissza az elemet, valamint az elem fedelet.

SPECIFIKÁCIÓK

Mérési sáv: 0 Lb 0 oz - 199 Lb 15 oz vagy
0,00 Lb - 199,99 Lb vagy
0,00 kg - 100,00 kg

Kijelzési pontosság: 0,5 oz / 0,02 Lb / 0,01 kg

Mérési pontosság: a mért érték +/- 0,5%-a +/- 1 számérték

Tápellátás: 1 db 9 V-os alkáli elem

Elem élettartama: (kb.) 20 óra

Működési hőmérséklet: 32 °F - 120 °F
(0 °C - 49 °C)

Önsúly: 5,2 Lb (2,36 kg)

Méret: 12 x 17 x 2,25"
(30,48 x 43,18 x 5,71 cm)

SZAVATOSSÁGI ÉS JAVÍTÁSI FELTÉTELEK

A terméket tartós használatra terveztük. A készülék, a javasolt karbantartás elvégzését követő működésképtelensége esetén a vásárló kérésére ingyenesen kijavítjuk a hibát vagy cserekészüléket biztosítunk. A jelen szavatosság érvényes minden olyan javítható műszerre, mely kapcsán nem történt rongálásból vagy szakszerűtlen használatból eredő károsodás. Szavatossági igényt a vásárlástól számított EGY éven belül lehet benyújtani.

Javítási igényével kapcsolatban hívja az alábbi telefonszámot:

06-1/4034473

A javított vagy kicserélt alkatrészekre újabb 90 napos szavatosságot vállalunk.

ON/OFF főkapcsoló Lenullázás Mértékegység

KIJELZÉSEK

Mínuszjel mutatja, ha csökken a súly

Lb üzemmód

Alacsony elem töltöttségi szint kijelző

Kg üzemmód

Tizedesvessző Lb üzemmód esetén

SPX TIF

Florida - USA

Díjmentesen hívható telefonszám: 1-800-327-5060

Fax: 1-866-287-7222
www.TIF.com

